



PROWODKAN

pracownia projektowa

ul. Józefa Sarego 25/4, 31-047 Kraków
tel: 606 475 319

OPIS TECHNICZNY

Opracowanie składa się z:

Cz.1 Opisowa

Cz. 2 Rysunkowa

Cz. 1 Opisowa

Na Mapie PZT zaznaczono kolorem czerwonym zmianę przebiegu kanalizacji sanitarnej na odcinku od istniejącej studni nr **W37** do studni **W51** oraz od studni **W42 – W42.1A**. Studnia W37 jest studnią istniejącą. Długość całkowita projektowanej kanalizacji **L = 352,7 m**. Zmiana przebiegu kanalizacji sanitarnej przedstawiona w niniejszym opracowaniu **jest zmianą nieistotną z punktu widzenia Prawa Budowlanego**.

RURY KANALIZACYJNE

Na kanalizacji zastosowano rury kanalizacyjne: Dn 200 mm, PVC, kielichowe na uszczelkę, SNmin8 na

Odc. W37 – W38 L= 50,4 m

Odc. W38 – W42 L = 119,6m

Odc. W42 – W51 L = 182,7 m

Odc. W42 – W42.1A L = 4,0 m

Razem: L = 356,7 m m


Na odcinku W38 – W42 rury Dz. 225 x 13,4 mm, PE100, RC, SDR17 L = 119,6

Na odcinku W37 – W38 i W42 – W51 projektuje się wykonać wykopem wąskoprzestrzennym umocnionym.

Na odc. W38 – W42 projektuje się wykonać bezrozkopowo – przewiert.

Projektuje się komory startowe K1 o orientacyjnych wym. w rzucie 3 x 7m i komorę K2 odbiorczo-startową o orientacyjnych wym. w rzucie 5,5 x 4m oraz komorę odbiorczą K3 o orientacyjnych wymiarach 2 x 2,5m.

STUDNIE KANALIZACYJNE



PROWODKAN

pracownia projektowa

ul. Józefa Sarego 25/4, 31-047 Kraków
tel: 606 475 319

Studnie bet. Dn 1000mm – W44, W47, W48, W49, W50 i W51
bet. Dn 1200mm – W39, W40, W41, W42, W42.1A
Dn. 425 tworzywowa – W38, W43, W45, W46

W studniach W39, W40, W41 projektuje się trójniki Dn 200/100 w celu ewentualnego czyszczenia kanału oraz rozwiązanie to będzie chroniło przed wypływem ścieków na teren cmentarza – rys. 6.

W studni W42 należy zastosować właz hermetyczny.

Opracował: Waldemar kubik

inż. Waldemar Kubik
upr. 426/92-sieci wodociągowe
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
o nr MAP/0326/POOS/07

**Oświadczenie projektanta
o zmianach wprowadzonych w trakcie budowy**

Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko)

WALDEMAR KUBIK
zamieszkały w 31-047 KRAKÓW przy ul. JOZEFY SAREGO 25/4

zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) oświadczam, że zmiany przy budowie

Kanalizacji sanitarnej dla m. JADOWNIKI –
- część na południe od E4

położona w Jadownikach, przy ul.
działka nr ewid. 744 W.P.T. której investorem jest
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bnesku,
są zmianami nieistotnymi

~~Budynek~~ (roboty) został(y) wykonany zgodnie z projektem budowlanym,
decyzją o pozwoleniu na budowę z dnia 14.09.2016,
nr 537/2016, znak: AB.6740.294.216.JF,
Polskimi Normami i zasadami sztuki budowlanej i nadaje się do użytkowania.

05.09.2023 Wmkk
(data i podpis)