

Załącznik nr 4

FORMULARZ OFERTOWY

Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia na Sukcesywną dostawę fabrycznie nowej Armatury wodociągowej na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych.

Nazwa i siedziba Wykonawcy :

.....
.....

Część 4

L.p.	Nazwa materiału	Ilość	Cena netto	Wartość netto
1	Łącznik kielichowy do rur PE fi 90 z zabezpieczeniem	4		
2	Łącznik kielichowy do rur PE fi 110 z zabezpieczeniem	4		
3	Łącznik kielichowy do rur PE fi 160 z zabezpieczeniem	2		
4	Łącznik kielichowy do rur PE fi 225 z zabezpieczeniem	2		
5	Łącznik RK do rur PE fi 90 z zabezpieczeniem	4		
6	Łącznik RK do rur PE fi 110 z zabezpieczeniem	4		
7	Łącznik RK do rur PE fi 160 z zabezpieczeniem	3		
8	Łącznik RK do rur PE fi 225 z zabezpieczeniem	2		
9	Łącznik kielichowy fi 150 z zabezp. do wszystkich rodzajów rur	4		
10	Łącznik kielichowy fi 200 z zabezp. do wszystkich rodzajów rur	4		
11	Łącznik kielichowy fi 300 z zabezp. do wszystkich rodzajów rur	4		
12	Łącznik kielichowy fi 400 z zabezp.	4		

	do wszystkich rodzajów rur			
13	Łącznik RK fi 150 z zabezp. do wszystkich rodzajów rur	4		
14	Łącznik RK fi 200 z zabezp. do wszystkich rodzajów rur	4		
15	Łącznik RK fi 300 z zabezp. do wszystkich rodzajów rur	4		
16	Łącznik RK fi 400 z zabezp. do wszystkich rodzajów rur	4		

Oferowana wartość netto dla 4 części zamówienia wynosi :

słownie

.....

- Dla pozycji 1-16 należy zaoferować łączniki z zabezpieczeniem przed wysunięciem.
- Dla pozycji 1-8 należy zaoferować łączniki od jednego producenta AVK
- Dla pozycji 9,13 zakres D min-max 154 - 192
- Dla pozycji 10,14 zakres D min-max 192-232
- Dla pozycji 11,15 zakres D min-max 315-356
- Dla pozycji 12,16 zakres D min-max 392-433
- Dla pozycji 9-16 należy zaoferować łączniki od jednego producenta.
- Dla pozycji 9-16 należy zaoferować łączniki zakleszczające się na rurze nadające się do łączenia rur wykonanych z wszystkich materiałów. Korpus i pierścień dociskowy łącznika wykonane z żeliwa sferoidalnego, uszczelka z gumy NBR, śruby ze stali nierdzewnej pokryte PTFE. Blaszki wykonane ze stali nierdzewnej, zabezpieczające wszystkie rodzaje rur przed wysunięciem. Ochrona przed korozją – powłoka o grubości co najmniej 250 µm, wg GSK, certyfikat GSK RAL Dopuszczalne odchylenie kątowe osi rury od łącznika 8 stopni, dla łącznika rurowego **16** stopni (2x8) stopni