

Zasady rozliczania zużycia wody i odprowadzanych ścieków w przypadku podlewania ogrodu

Informujemy, iż istnieje możliwość pomniejszenia ilości odprowadzanych ścieków w przypadku używania wody do celów ogrodowych pod warunkiem udokumentowania rzeczywistej ilości wody zużytej do podlewania ogrodu. W tym celu wymagane jest wykonanie instalacji do podlewania z oddzielnym licznikiem wody.

Zgodnie z art. 27 ust. 4, 5, 6 Ustawy z dn. 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747), w rozliczeniach ilości ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia ustalona jest na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza, zainstalowanego na koszt odbiorcy usług. Po stronie odbiorcy usług leży eksploatacja wodomierza tzn. naprawy i okresowa legalizacja. Okres ważności cechy legalizacyjnej wodomierza aktualnie wynosi 5 lat. Po upływie tego okresu odbiorca usług zobowiązany jest dokonać ponownej legalizacji w uprawnionym punkcie serwisowym wodomierzy lub wymienić go na inny z ważną legalizacją.

Wymagania techniczne dla tego typu instalacji:

- należy zamontować na instalacji wewnętrznej w nieruchomości dodatkowy licznik, jako podlicznik wodomierza głównego, przeznaczony do pomiaru ilości wody zużywanej do podlewania,
- wodomierz dodatkowy powinien być umieszczony na instalacji przeznaczonej do podlewania w budynku, bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpalny do podlewania, lub w studziencie wodomierzowej usytuowanej na terenie posesji,
- niedozwolone jest wykonywanie odgałęzień lub montowanie punktów czerpalnych na odcinku instalacji pomiędzy wodomierzem a zewnętrznym zaworem czerpalnym do podlewania,
- wodomierz bezwzględnie musi posiadać ważną cechę legalizacyjną (ważność cechy 5 lat),
- wielkość i parametry wodomierza należy dobrać odpowiednio do planowanego zużycia i wydajności przyłącza,
- wodomierz należy zamontować zgodnie z przepisami prawa oraz dokumentacją techniczno-ruchową podaną przez producenta wodomierza,
- dostęp do wodomierza powinien być bezpieczny, zapewniający swobodne odczytywanie stanu wodomierza,

Całość prac instalacyjnych, łącznie z zakupem wodomierza, ewentualną naprawą, plombowaniem i ponowną legalizacją licznika wody (co 5 lat), wykonuje inwestor/właściciel nieruchomości na własny koszt. Inwestor po zakończeniu robót jest zobowiązany złożyć Zlecenie odbioru i zaplombowania wodomierza dodatkowego (<https://rpwikbrzesko.com.pl/wp-content/uploads/2025/07/zlecenie-odbioru-wodomierza-dodatkowego.pdf>) w Biurze Obsługi Klienta. W umówionym terminie pracownik naszego przedsiębiorstwa dokona sprawdzenia poprawności montażu podlicznika oraz zaplombuje elementy złączne (śrubunki). Jest to usługa odpłatna (odbiór wodomierza dodatkowego). Cennik dostępny jest na naszej stronie internetowej: <https://rpwikbrzesko.com.pl/wp->

<content/uploads/2025/04/CENNIK-2025.pdf>.

Zmiana sposobu ustalania ilości odprowadzanych ścieków nastąpi po pozytywnym wyniku kontroli zgodności wykonanych robót z ustaleniami zawartymi w niniejszych warunkach technicznych, zaplombowaniu wodomierza i zawarciu umowy (<https://rpwikbrzesko.com.pl/wp-content/uploads/2025/07/Umowa-o-prowadzenie-odczytow-i-rozliczen-wodomierza-dodatkowego.pdf>).

W przypadku stwierdzenia przez Spółkę:

- uszkodzenia wodomierza dodatkowego,
- uszkodzenia cechy legalizacyjnej albo którejkolwiek z cech urzędu (zabezpieczających),
- uszkodzenia plomb lub mocowania tych plomb,
- nieprawidłowych wskazań wodomierza oraz po upływie okresu ważności jego legalizacji, wskazania dodatkowego wodomierza nie będą odczytywane, a ilość odprowadzanych ścieków będzie określana jako równa ilości wody dostarczonej do nieruchomości (ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego)

Przed podjęciem decyzji o montażu podlicznika na instalacji do podlewania ogrodu zaleca się przeanalizowanie rzeczywistych potrzeb dotyczących podlewania, kosztów związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz z wodomierzem, oraz przeanalizowanie możliwych do uzyskania korzyści w najbliższych latach.

Wymagania instalacyjne

Wodomierz nie może być narażony na nadmierne naprężenia. Sposób zabudowy rur wodociągowych przed i za wodomierzem powinien zapewnić odporność wszystkich części instalacji na wstrząsy i drgania, które mogą być wywołane przez otoczenie w miejscu zamontowania oraz na niebezpieczeństwo przesuwania pod naporem podczas wykonywania prac demontażowych. Zalecany wodomierz: średnica montażowa: DN15, przepływ nominalny: 1,5 m³.

Przykładowy schemat zabudowy:

