



**REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W BRZESKU Sp. z o.o.**

32-800 Brzesko, ul. Solskiego 13; tel. (14) 66-26-541, (14) 66-26-510

e-mail: techniczny@rpwikbrzesko.com.pl; www.rpwikbrzesko.com.pl

Znak: 1/10/RB/KK/2025

Brzesko, dnia 23.10.2025 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. przesyła odpowiedź na skierowane zapytanie z dnia 23.10.2025 r. w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia dla zadania pn.: **„Remont magistrali wodociągowej dn 400 mm na długości ok. 460 m w msc. Łukanowice”**.

Zapytanie:

Jakie jest ciśnienie robocze magistrali. Do jakiego ciśnienia ma być przewidziana armatura - PN10 czy PN16?

Odpowiedź:

Armatura w magistrali wodociągowej musi być zgodna z wymogami ciśnienia PN10, co oznacza, że jest przystosowana do pracy przy ciśnieniu nominalnym do 10 barów.

Z-CA PREZESA ZARZĄDU


mgr inż. Józef Leś

Otrzymują:

- 1 x Wykonawca zadający pytania,
- 1 x Strona internetowa,
- 1 x A/a.