



**REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW  
I KANALIZACJI W BRZESKU Sp. z o.o.**

32-800 Brzesko, ul. Solskiego 13; tel. (14) 66-26-541, (14) 66-26-510  
e-mail: [sekretariat@rpwikbrzesko.com.pl](mailto:sekretariat@rpwikbrzesko.com.pl); [www.rpwikbrzesko.com.pl](http://www.rpwikbrzesko.com.pl)

Brzesko, dnia 15.04.2026 r.

L. dz. RPWiK/T/1323/1/2026/KK

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o. o. przesyła odpowiedzi na skierowane zapytania z dnia 10.04.2026 r. w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia dla zadania: „**Wymiana pomp na przepompowni wody w Sufczyńcu. Część 1: Dobór, wymiana pomp wody czystej szt. 4 wraz z wymianą orurowania i armatury. Część 2: Modernizacja systemu sterowania pompami.**”

**Pytanie nr 1:**

*Nawiązując do zapisów SWZ rozdz.4 pkt. V Wykonawca prosi o doprecyzowanie, kiedy ma być sporządzony schemat technologiczny rurociągów zasilających agregaty pompowe oraz w jakim terminie zostanie zaopiniowany przez Zamawiającego.*

**Odpowiedz nr 1:**

Schemat technologiczny należy sporządzić po podpisaniu umowy i przekazać do akceptacji wraz z wnioskiem materiałowym. Zamawiający zatwierdzi schemat i materiały planowane do zastosowania w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu wniosku o zatwierdzenie.

**Pytanie nr 2:**

*Wykonawca wnosi o dodanie zapisu w projekcie umowy w §8 o następującej treści:  
„6. Łączna wysokość kar umownych obciążających Wykonawcę z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust 1 niniejszej umowy.*

**Odpowiedz nr 2:**

Zamawiający nie przewiduje zmian zapisów umowy w w/w zakresie.

**Pytanie nr 3:**

*Zwracamy się z prośbą o modyfikację warunku udziału dotyczącego posiadania minimalnych wymagań przez personel kierowniczy na*

*f) Kierownik Budowy — niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:*

*- uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,*

*- co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, w tym 1 robotę polegającą na budowie lub modernizacji Pompowni wody.*



**REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW  
I KANALIZACJI W BRZESKU Sp. z o.o.**

32-800 Brzesko, ul. Solskiego 13; tel. (14) 66-26-541, (14) 66-26-510  
e-mail: sekretariat@rpwikbrzesko.com.pl; www.rpwikbrzesko.com.pl

---

**Odpowiedz nr 3:**

Zamawiający nie planuje zmiany zapisów SWZ w w/w zakresie.

**Pytanie nr 4:**

*Prosimy o potwierdzenie, iż osoby o kwalifikacjach: Kierownik budowy/kierownik robót sanitarnych - posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wodociągowych i kanalizacyjnych*

*Spełniają wymagania Zamawiającego, co do warunku:*

*„f) Kierownik Budowy — niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje..*

*- uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych..”*

**Odpowiedz nr 4:**

Kierownik budowy/kierownik robót sanitarnych - posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wodociągowych i kanalizacyjnych  
Spełnia wymagania Zamawiającego.

**Pytanie nr 5:**

*W związku z zapisami umowy § 4 prosimy o informację, czy jest konieczne przekazanie placu budowy w terminie 2 tygodni?*

**Odpowiedz nr 5:**

Zamawiający nie planuje zmian zapisów umowy w w/w zakresie. Po protokolarnym przekazaniu placu budowy w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót.

**Pytanie nr 6:**

*Czy Wykonawca ma przedłożyć schemat do akceptacji? Czy po uzyskaniu akceptacji mają się rozpocząć roboty?*

**Odpowiedz nr 6:**

Schemat technologiczny należy sporządzić po podpisaniu umowy i przekazać do akceptacji wraz z wnioskiem materiałowym. Po akceptacji Wykonawca może rozpocząć roboty.



**REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW  
I KANALIZACJI W BRZESKU Sp. z o.o.**

32-800 Brzesko, ul. Solskiego 13; tel. (14) 66-26-541, (14) 66-26-510  
e-mail: sekretariat@rpwikbrzesko.com.pl; www.rpwikbrzesko.com.pl

---

**Odpowiedz nr 10:**

Zapisy zostaną spełnione jeśli Polisa będzie spełniać warunki zawarte w § 5 ust.3. Ponadto wykonawca podpisując umowę oświadcza, że prowadzona budowa i roboty są ubezpieczone z tytułu szkód losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej w ramach posiadanej polisy o wartości sumy ubezpieczenia odpowiadającej wartości przedmiotu umowy lub zawrze nową umowę jeżeli posiadana polisa nie obejmuje wszystkich zapisów. Wykonawca na etapie składania oferty zgodnie z zapisami SWZ jest zobowiązany przedstawić kopię opłaconej obowiązującej Polisy OC.

**Pytanie nr 11:**

Prosimy o potwierdzenie, iż poniższe zapisy SWZ dotyczą etapu realizacji zamówienia, a nie składania ofert:

*„W celu potwierdzenia faktycznych parametrów dostarczonych pomp wykonawca na własny koszt dostarczy protokoły ze stanowiska do testowania parametrów hydraulicznych pomp.”*

**Odpowiedz nr 11:**

Zamawiający potwierdza, że powyższe zapisy dotyczą etapu realizacji zamówienia. Ponadto, protokoły ze stanowiska do testowania parametrów hydraulicznych pomp u producenta muszą potwierdzać prawidłowość ich doboru dla zadanych wymagań (ciśnienia na wejściu i wyjściu oraz wydajności pomp) określonych w SWZ.

**Pytanie nr 12:**

Prosimy o informację dotyczące systemu SCADA funkcjonującego u Zamawiającego:

- nazwa, typ, wersja systemu SCADA?
- czy jest to system „otwarty”?
- jaka firma wykonywała/sprawuje nadzór nad systemem?
- czy system jest jeszcze objęty gwarancją?
- czy w związku z dołączeniem nowego obiektu konieczna jest rozbudowa licencji istniejącego systemu o dodatkowe zmienne?
- ile jest w systemie wolnych zmiennych?
- czy Zamawiający zapewni pełny dostęp (udostępni hasła, klucze itp.) do systemu SCADA w celu umożliwienia Wykonawcy wykonania wizualizacji dla modernizowanego obiektu?

**Odpowiedz nr 12:**

Informacje dotyczące systemu SCADA:

- nazwa, typ, wersja systemu SCADA to: SCADA Askom – Asix 2025,
- jest to system „zamknięty”,
- firma sprawująca nadzór nad systemem: P.W. Semako Sp. z o.o.



**REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW  
I KANALIZACJI W BRZESKU Sp. z o.o.**

32-800 Brzesko, ul. Solskiego 13; tel. (14) 66-26-541, (14) 66-26-510  
e-mail: [sekretariat@rpwikbrzesko.com.pl](mailto:sekretariat@rpwikbrzesko.com.pl); [www.rpwikbrzesko.com.pl](http://www.rpwikbrzesko.com.pl)

---

**Pytanie nr 7:**

*W związku z zapisami umowy § 12 ust.3 Prosimy o potwierdzenie, iż gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych.*

**Odpowiedz nr 7:**

Koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych ponosi Zamawiający i nie obejmuje ich gwarancja.

**Pytanie nr 8:**

Prosimy o usunięcie poniższych zapisów z § 12 ust.2:

„2. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady poszczególnych urządzeń rozpoczyna swój bieg od daty podpisania przez strony protokołu odbioru – bez zastrzeżeń. Koszty obowiązkowych —przebiegów i serwisów gwarancyjnych na dostarczone urządzenia, elementy instalacji oraz —roboty montażowe w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę.”

**Odpowiedz nr 8:**

Zamawiający nie planuje zmian zapisów umowy w w/w zakresie.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca uwzględnił w swojej ofercie koszty obowiązkowych przeglądów i serwisów gwarancyjnych na dostarczone urządzenia, elementy instalacji oraz roboty montażowe w okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi, o ile takie przeglądy i serwisy są wymagane przez producenta danego urządzenia, elementów instalacji i wykonawcy robót.

**Pytanie nr 9:**


*Prosimy o informację, czy jeżeli wadium będzie wystawione w formie gwarancji, to czy oryginał ma być spięty z ofertą, czy też do oferty ma zostać wpięta kopia gwarancji, a oryginał załączony w osobnej kopercie do oferty?*

**Odpowiedz nr 9:**

Dowodem wniesienia wadium jest oryginał gwarancji. Oryginał gwarancji należy załączyć do oferty.

**Pytanie nr 10:**

*W związku z zapisami § 5 ust.3 prosimy o potwierdzenie, iż zapisy zostaną wypełnione w całości w przypadku, gdy Wykonawca przekaże kopię Polisy OC działalności, wystawioną na kwotę brutto zgodną z ofertą wykonania.*



**REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW  
I KANALIZACJI W BRZESKU Sp. z o.o.**

32-800 Brzesko, ul. Solskiego 13; tel. (14) 66-26-541, (14) 66-26-510  
e-mail: sekretariat@rpwikbrzesko.com.pl; www.rpwikbrzesko.com.pl

---

- system jest objęty gwarancją,
- licencji nie należy rozbudowywać w systemie jest wystarczająca ilość zmiennych,
- system posiada ok. 5000 wolnych zmiennych,
- wykonanie aktualizacji wizualizacji dla modernizowanego obiektu należy uzgodnić z firmą sprawującą nadzór nad systemem ze względu na aktualną gwarancję systemu SCADA.

**Pytanie nr 13:**

*Czy Zamawiający, kierując się zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (art. 16 PZP), dopuszcza montaż pomp i przetwornic częstotliwości różnych producentów, pod warunkiem zachowania pełnej kompatybilności technicznej i funkcjonalnej układu? Sztywne powiązanie tych urządzeń u jednego producenta ogranicza rynek dostawców i może prowadzić do nieuzasadnionego wzrostu kosztów inwestycji oraz późniejszej eksploatacji*

**Odpowiedz nr 13:**

Zamawiający dopuszcza montaż pomp i przetwornic częstotliwości różnych producentów. Warunkiem podstawowym jest zachowanie jednorodności wyposażenia na terenie Przepompowni wody w Sufczyźnie i konieczności kompatybilności oraz poprawnego współdziałania i wymiany danych bez zakłóceń, tworząc spójny i efektywny system. Przetwornice należy dobrać od producentów np: Schneider, ABB, Danfoss, Grundfos.

**PREZES ZARZĄDU**

  
**mgr inż. Piotr Lach**

Otrzymują:

- 1 x Wykonawca zadający pytania,
- 1 x Strona internetowa,
- 1 x a/a.