



**REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW**

**I KANALIZACJI W BRZESKU Sp. z o.o.**

32-800 Brzesko, ul. Solskiego 13; tel. (14) 66-26-541, (14) 66-26-510

e-mail: [techniczny@rpwikbrzesko.com.pl](mailto:techniczny@rpwikbrzesko.com.pl); [www.rpwikbrzesko.com.pl](http://www.rpwikbrzesko.com.pl)

**ZAWIADOMIENIE Z DNIA 31.03.2026 r.**

**o zmianie w SWZ.**

ZAMAWIAJĄCY: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. informuje o zmianie w „SWZ” w postępowaniu przetargowym dla zadania pn: „Wymiana pomp na przepompowni wody w Sufczyńie”.

**Część 1: Dobór, wymiana pomp wody czystej szt 4 wraz z wymianą orurowania i armatury.**

**Część 2: Modernizacja systemu sterowania pompami.**

**W Specyfikacji Warunków Zamówienia:**

**W pkt. 4.2 Zakres zadania, ppkt. III:**

**Wymagania dotyczące szafy zasilająco – sterowniczej zestawem pompowym:**

**jest:**

Należy dostarczyć przetwornice częstotliwości w wersji naściennej, w ilości odpowiadające ilości agregatów pompowych (4 szt) – wyklucza się możliwość zastosowania falowników montowanych na silnikach pomp lub w szafie sterowniczej,

**powinno być:**

Należy dostarczyć przetwornice częstotliwości w wersji naściennej, w ilości odpowiadającej ilości agregatów pompowych (4 szt) – wyklucza się możliwość zastosowania falowników montowanych na silnikach pomp. Przetwornice należy zamontować w szafie sterowniczej dostosowanej do obecnych standardów technicznych. Szafa sterownicza wolnostojąca zlokalizowana w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej lub na hali pomp.

**PREZES ZARZĄDU**

*mgr inż. Piotr Lach*

**Otrzymują:**

1 x Strona internetowa,

1 x A/a.